

30.09.2021 КНМ № 71220061000201125142

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Зареченскому округу)

300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, тел.: (4872)47-23-59, эл. почта: ond-zarech@inbox.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 31/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Государственному общеобразовательному учреждению Тульской
области "Барсуковская школа имени А. М. Гаранина"**
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио главного государственного инспектора

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

**Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору Врио начальника ОНД и ПР
г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской
области майора внутренней службы Агурьянова Николая Витальевича № 31 от
29.03.2022 г. в период с «01» апреля 2022 г. по «14» апреля 2022 г.**

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
ГОУ ТО «Барсуковская школа им. А.М. Гаранина» Ананьев Владимир Александрович**
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|---|---|----------------------|
| 1 | Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями действующего законодательства (чердачное помещение не оборудовано системой АПС); | п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года; п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" | 28.02.2023 г. | |
| 2 | Обеспечить проверку системы внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. | 28.02.2023 г. | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГОУ ТО «Барсуковская школа им. А.М. Гаранина»
Ананьев В.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору - заместитель начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковником внутренней службы Красниковым Романом Николаевичем

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

30.09.2021 КНМ № 71220061000201125142

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Зареченскому округу)

300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, тел.: (4872) 47-23-59, эл. почта: ond-zarech@inbox.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Акт плановой выездной проверки
от «13» апреля 2022 г., 17 час. 00 мин. № 31**

(дата и время составления акта)

Тульская область, г. Тула

(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Врио главного государственного инспектора Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору Врио начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майором внутренней службы Агурьяновым Николаем Витальевичем № 31 от 29.03.2022г. (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ № 71220061000201125142 от 30.09.2021 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Заместителем главного государственного инспектора Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору - заместителем начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковником внутренней службы Красниковым Романом Николаевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области "Барсуковская школа имени А. М. Гаранина"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Ленина, д. 9

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Наименование: Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области "Барсуковская школа имени А. М. Гаранина"

ИНН: 7130008973

Юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Ленина, д. 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13" апреля 2022 г. 12 час. 00 мин. по "13" апреля 2022 г. 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи – не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день / 5 часов 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр и истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. "13" апреля 2022 г.

по месту: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Ленина, д. 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13.04.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Приказ об обеспечении пожарной безопасности № 393 от 24.08.2021 г.

2) Удостоверения о прохождении обучения № 533 от 14.02.2020 г.

3) Контракт на оказание услуг по ТО системы пожарной сигнализации № к2021.0052 от 23.12.21 г.

4) Протокол ОЗ № 128-2021 испытания качества огнезащитной обработки от 02.06.2021 г.

5) Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях, утв. приказом ГОУ ТО «Барсуковская школа им. А.М. Гаранина» от 30.12.2021 № 541-а

6) Акт поверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, вывод сигнала о сработке систем на пульт ПЧ) ООО «Техзащита –СБ» от 15.03.2022 г.

7) Протокол № 130-2021-АПС испытания систем АПС и СОУЭ ООО «Техзащита-СБ» от 02.06.21 г.

8) Протокол ПК № 59-2021 испытания кранов внутреннего противопожарного водопровода ООО «Техзащита-СБ» от 02.06.21 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности | Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|--|--|
| 1 | Не выполнена система автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями действующего законодательства (чердачное помещение не оборудовано системой АПС); | п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года; п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" | директор ГОУ ТО «Барсуковская школа им. А.М. Гаранина» Ананьев В.А. |
| 2 | Не обеспечена проверка системы внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. | директор ГОУ ТО «Барсуковская школа им. А.М. Гаранина» Ананьев В.А. |

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 13.04.2022 г.
- 2) Определения о возбуждении административного расследования № 0041- № 0043 от 13.04.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора
Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору -
заместитель начальника ОНД и ПР г. Тулы (по
Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тульской области подполковником внутренней службы
Красниковым Романом Николаевичем

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

Красниковым Романом Николаевичем – заместитель начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, (4872)47-23-59, ond-zarech@inbox.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор ГОУ ТО «Барсуковская школа им. _____ ч. _____ мин. « _____ » апреля 2022 г.
А.М. Гаранина» Ананьев В.А.
(должность, ФИО) (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке или с помощью QR кода:



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметка размещается после реализации указанных в них действий.